

Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 25 czerwca 2012 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 2012/S 97 poz. 161356 w dniu 23 maja 2012 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwanej dalej ustawą, do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisma z zapytaniami.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy składający ofertę może zmieniać i dodawać lub usuwać pozycję w kosztorysie szczegółowym (nawiązujemy do pytania 1 i 2 z dnia 13 czerwca 2012 r.).

Odpowiedź:

Nie. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Natomiast kosztorysy ofertowe są elementem pomocniczym w wycenie, jednak obowiązkowym – wykonanym według kosztorysów ślepych – załącznikiem do oferty.

Pytanie 2:

W opisie projektu i specyfikacji wykonania robót jest napisane, że rurociągi instalacji co i ct mają być wykonane z rur czarnych stalowych bez szwu. W kosztorysie są natomiast rury stalowe czarne ze szwem. Które rury mają być użyte do wykonania wymienionych instalacji?

Odpowiedź:

Proszę w kosztorysie ująć rury stalowe czarne ze szwem – zgodnie z kosztorysem.

Pytanie 3:

Brak opisu do projektu instalacji ct i wody lodowej.

Odpowiedź:

Uzupełniono w dniu 15 czerwca 2012 r.

Pytanie 4:

Proszę o podanie parametrów technicznych agregatu wody lodowej.

Odpowiedź:

Uzupełniono w dniu 15 czerwca 2012 r.

Pytanie 5:

Czy widniejący na rysunkach rozdzielacz dla instalacji co i ct jest istniejący, bo nie ma go w przedmiarach.

Odpowiedź:

Nie jest przedmiotem przetargu – jest elementem węzła cieplnego.

Pytanie 6:

Czy w zakres przetargu wchodzi źródło ciepła – kotłownia, węzeł co? Jeżeli tak, proszę o udostępnienie projektu.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7:

Brak w kosztorysie instalacji ct wymiennika woda/glikol widniejącego na rys. ct-3 wraz z armaturą i pompą. Proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz o podanie parametrów wymiennika i pompy.

Odpowiedź:

Wymiennik jak i armatura nie są elementem przetargu – są elementem węzła cieplnego.

Pytanie 8:

Brak opisu konstrukcji.

Odpowiedź:

Szczegółowy opis konstrukcji umieszczono w dniu 25 czerwca 2012 r.

Pytanie 9:

Czy na salach operacyjnych przewiduje się zabiegi laparoskopowe i w związku z tym, czy przewidziano instalację ze źródłem zasilania CO₂?

Odpowiedź:

Tak szpital przewiduje zabiegi laparoskopowe i w związku z tym należy do wyceny przyjąć centralną instalacją dwutlenku węgla w zakresie:

- sześć punktów poboru – po dwa do każdej sali,
- w szafkach kontrolno – pomiarowych przy salach operacyjnych należy przewidzieć ten gaz,
- instalację rurową,
- w rozprężalni butlowej dwutlenku węgla należy przewidzieć rozprężalnię pod trzy zestawy butli po jednej sztuce butli,
- lokalizacja butli – rozprężania tlenu.

Pytanie 10:

W SIWZ znajduje się zapis „W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części ponosi Wykonawca”, który to zapis nie znalazł się w umowie. Czy jest on wiążący dla postanowień umowy?


Odpowiedź:

Tak. Zamawiający uzupełnia § 12 umowy o analogiczny zapis do zapisu w SIWZ.

W projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia dopisuje się punkt 9 w § 12, który otrzymuje brzmienie „W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymiana części ponosi Wykonawca.”

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu



Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 25 czerwca 2012 r.