

Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 26 czerwca 2012 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 2012/S 97 poz. 161356 w dniu 23 maja 2012 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwanej dalej ustawą, do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisma z zapytaniami.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

W związku z tym, że w przetargu jednoznacznie opisane są mosty jednej z firm niemieckich, i naszym zdaniem są nie dość, że bardzo drogie, to ewidentnie нефункционалне, czy Zamawiający dopuści powszechnie stosowane i uznane na całym świecie rozwiązanie zasilania w media w postaci obrotowych i ewentualnie podnoszonych kolumn sufitowych? Kolumny dają pełną możliwość zarówno elastycznego ustawienia miejsca pracy chirurga i np. podnoszenia aparatu do znieczulania lub wózków laparoskopowych i endoskopowych. Rozwiązanie typu „MOST” na sali operacyjnej ogranicza zasięg pracy np. narzędzi pneumatycznych – nie da się stosować dowolnie długich węży, a konsola kolumny może być ustawiona idealnie w miejscu pracy lekarza. Mosty dodatkowo są niezmiernie niedogodne dla personelu obsługi szczególnie niższego wzrostu, a lekarz przy wzroście 200 cm obija głową krawędź mostu – są chirurdzy o takim wzroście. Podobnie mosty na salach OIOM nie wykazują żadnych zalet w stosunku do bardzo powszechnego systemu kolumn.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z postępowania medyczne systemy zasilające sufitowo-mostowe na salach operacyjnych, intensywnej terapii i wybudzeń oraz zestawy lamp operacyjnych i operacyjno-zabiegowych.

Zmianie ulega SIWZ zgodnie ze zmianą treści SIWZ, która stanowi dodatek nr 6. Zmianie ulega również kosztorys ofertowy w części dotyczącej medycznych systemów zasilających – pozycje 3, 4, 5, 6, 9 i 10 zostają z niego usunięte.

Pytanie 2:


W związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 20 czerwca 2012 r. prosimy o wprowadzenie zmian do formularza ofertowego oraz projektu umowy dotyczących rozbicia ceny ofertowej na instalację gazów medycznych 8% oraz zadanie budowlano-instalacyjne 23% w celu ujednoczenia ww. dokumenty oraz żeby wszyscy Wykonawcy złożyli oferty zgodne z jednym, obowiązującym przez Zamawiającego podziałem. Jednocześnie informujemy, że Wykonawcy nie mogą samodzielnie wprowadzać zmian do treści dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający umieszcza na stronie zaktualizowany formularz ofertowy oraz projekt umowy.

W załączeniu dodatek nr 6 do SIWZ uwzględniający naniesione zmiany.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu

Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 26 czerwca 2012 r.