

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 2012/S 97 poz. 161356 w dniu 23 maja 2012 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwanej dalej ustawą, do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisma z zapytaniami.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dotyczy SIWZ, rozdział 10, pkt. 1, ppkt. 2:

Na spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający określa m.in. „przynajmniej jedno zadanie dotyczące modernizacji obiektu szpitala w zakresie instalacji medycznych, gdzie wartość wykonanej roboty wynosiła co najmniej 500 000,00 zł netto”.

Z uwagi na Opis Przedmiotu Zamówienia (SIWZ, rodz. 2) wnosimy o zmianę słowa „modernizacja” na „przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia określenie opisu w SIWZ jako „modernizacja”, gdyż pod tym pojęciem rozumie prace inwestycyjne lub remontowe w zakresie instalacji medycznych jako potwierdzenie żądanego doświadczenia.

Pytanie 2:

Dotyczy wyjaśnień do treści SIWZ z dnia 25 maja 2012 r.:

W wyjaśnieniach Zamawiający napisał:

„Warunek z rozdz. 10 pkt 1.2 Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca zrealizował prace związane z zakresem instalacji medycznych. W szczególności dotyczyć to winno co najmniej jednego rodzaju instalacji medycznych tj. instalacji tlenowej, instalacji próżni lub instalacji podtlenku azotu, na jednym obiekcie szpitalnym w ramach jednego zadania o wartości nie mniej niż 500 000 zł netto.”

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „W szczególności dotyczyć to winno...”?

Czy Zamawiający przez to wyjaśnienie określa kwotę 500 000,00 zł netto tylko dla jednego rodzaju instalacji medycznych?

Odpowiedź:

W celu jednoznacznego sformułowania treść odpowiedzi winna brzmieć:

„Warunek z rozdz. 10 pkt 1.2 Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca zrealizował prace związane z zakresem instalacji medycznych. W szczególności dotyczyć to winno co najmniej jednego z rodzajów instalacji medycznych tj. instalacji tlenowej lub instalacji próżni lub instalacji podtlenku azotu, na jednym obiekcie szpitalnym w ramach jednego zadania o wartości nie mniej niż 500 000 zł netto.”

Zamawiający przez to wyjaśnienie określa kwotę 500 000,00 netto dla instalacji medycznych wykonanych w ramach jednego obiektu.

Pytanie 3:

W materiałach przetargowych nie zamieszczono projektu gazów medycznych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Projekt Gazów Medycznych (rysunki oznaczone – GM) uzupełniono w dniu 6 czerwca 2012 r.

Pytanie 4:

Projekt wentylacji przewiduje instalację klimatyzacji. W materiałach przetargowych brak rysunków. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Projekt instalacji klimatyzacji (rysunki oznaczone – KL) uzupełniono w dniu 6 czerwca 2012 r.


Pytanie 5:

W materiałach przetargowych nie zamieszczono projektu automatyki.

Odpowiedź:

Projekt automatyki znajduje się w dokumentacji w niezbędnym zakresie (rysunki oznaczone – NW wraz z niezbędnym opisem). Pozostałe szczegóły rozwiązań dostarczane są wraz z centralami wentylacyjnymi, stąd schematy rozwiązań należy przyjąć jak dla urządzeń wybranych przez Wykonawcę.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu

Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 6 czerwca 2012 r.