

Ars Medical Sp. z o.o.  
Aleja Wojska Polskiego 43  
64-920 Piła  
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 14 czerwca 2012 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

**UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 2012/S 97 poz. 161356 w dniu 23 maja 2012 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwanej dalej ustawą, do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisma z zapytaniami.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dotyczy agregatu próżni – wg obowiązujących norm muszą być trzy źródła zasilania w próżnię. Na przedstawionej dokumentacji są tylko dwa źródła zasilania próżni. Czy w związku z powyższym należy przyjąć agregat próżni z 3-źródłami zasilania?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych może łącznie pełnić funkcje dla kierowników robót instalacyjnych:

- w zakresie instalacji kanalizacji, wodociągowych i centralnego ogrzewania,
- w zakresie wentylacji i klimatyzacji
- w zakresie gazów medycznych

Funkcję kierownika robót można pełnić zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Zamawiający sprawdzi wyłącznie zakres posiadanych uprawnień.

Pytanie 3:

Brak w kosztorysach ofertowych instalacji klimatyzacji freonowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji freonowej oraz instalacji odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych należy wykonać zgodnie z projektem oraz kartą doborową systemu, natomiast ich wycenę należy ująć w istniejącej pozycji kosztorysowej pt. inst. klimatyzacji 1 kompl. Wersję PDF projektu jest dostępna na stronie zamówienia.

Pytanie 4:

Brak w kosztorysach instalacji odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji freonowej oraz instalacji odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych należy wykonać zgodnie z projektem oraz kartą doborową systemu, natomiast ich

wycenę należy ująć w istniejącej pozycji kosztorysowej pt. inst. klimatyzacji 1 kompl. Wersję PDF projektu jest dostępna na stronie zamówienia.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamienników odpowiadającym parametrami?

Odpowiedź:

Tak, jednak pod warunkiem spełnienia równorzędnych warunków technicznych.

Pytania 6:

Czy szpital posiada źródła zasilania gazów medycznych. Jeżeli posiada to gdzie należy się wpiąć do istniejącej sieci gazów medycznych?

Nie.

Pytanie 7:

W dokumentacji projektowej jest agregat próżni, brak określenia typu agregatu i czy jest on objęty tym przetargiem? Brak agregatu w kosztorysie na gazy medyczne.

Odpowiedź:

W dokumentacji określono agregat próżni zgodnie z zamieszczoną dodatkowo dokumentacją.

Pytania 8:

W dokumentacji gazów medycznych występują pistolety sprężonego powietrza, natomiast w dokumentacji projektowej brak instalacji do powietrza technicznego? I czy pistolety są przedmiotem tego przetargu?

Odpowiedź:

Ze względu na niewielką ilość punktów poboru sprężonego powietrza pistoletami nie rozdzielano instalacji. Pistolety z węzłem są przedmiotem przetargu.

Pytanie 9:


Prosimy podać standard białego montażu.

Odpowiedź:

Baterie określono w kosztorysie (np. Kludi), miski, umywalki proponujemy np. Koło lub Duravit lub równoważne lub o wyższych parametrach z powłoką antybakteryjną (np. Villeroy&Boch). Miski ustępowe w większości wiszące.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu



Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 14 czerwca 2012 r.