

Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 17 sierpnia 2012 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu w trybie określonym w art. 70¹ i 70³-70⁵ Kodeksu cywilnego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami medycznymi budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile .

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający na tym etapie wymaga wykonania w pomieszczeniach: Sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta i personelu paneli ściennych i sufitowych?

Odpowiedź:

Okładziny sufitu i ścian z paneli będą stanowiły osobne zadanie i będą realizowane w ramach wyposażenia obiektu.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% w ofercie na instalację gazów medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką 23% i 8%

Cena netto (instalacja gazów medycznych) zł

Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 8%

Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne) zł

Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 23%

Cena netto na wykonanie zadania (ogółem) zł

Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem) zł

Systemy rurociągowy dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC. Oznacza to, że dostawa gazów medycznych (systemu rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT). Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem dwóch stawek VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź:

Oferta składana jest jako wartość brutto.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stawek VAT jak w zapytaniu.

Pytanie 3:

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010 r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416 oraz Dz. U. 2011 r. nr 102 poz. 586) „System rurociągowy do gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy IIb (reguła 2, 9, 11, 12) i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być

wprowadzony do użytkowania, zgodnie z art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej certyfikatu CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający żąda powyższych dokumentów.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami w wersji AH? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie ich na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź:

Kosztorysy w wersji ATH są tylko nośnikiem informacji pomiędzy różnymi programami kosztorysowymi i przy ich przetwarzaniu mogą powstawać błędy, stąd nie mogą być opublikowane jako dokumenty, na podstawie których będzie wyłoniony Wykonawca. Niemniej mając wiedzę, że ich posiadanie w sposób bardzo istotny i zasadniczy może ułatwić przygotowanie oferty, Zamawiający udostępni je indywidualnie z zastrzeżeniem, że wymagają stosownych uzupełnień merytorycznych i obróbki formalnej oraz nie mogą stać się częścią oferty.

W celu przesłania kosztorysów proszę o informację na adres l.konieczny@arsmedical.pila.pl

Powyższa treść została umieszczona wraz z ogłoszeniem na stronie www.arsmedical.pila.pl.

Pytanie 5:

Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, prosimy o potwierdzenie, że przedmiary mają charakter pomocniczy i w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braków prac lub materiałów, Wykonawca powinien ująć braki w oddzielnym dziale.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zauważa usterek w ogłoszonych kosztorysach ofertowych i nie dopuszcza zmian ich zakresu.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić koszty związane z przeglądami serwisowymi w okresie gwarancji.

Odpowiedź:

Zgodnie zapisami projektu umowy m. in. w § 12 ust 9 zapisano „W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części ponosi Wykonawca.” Uważamy że winno to zawierać się w cenie dostawy, uruchomienia i gwarancji urządzenia co standardowo nie jest wyceniane niezależnie.

Pytanie 7:

Jeśli w ofercie należy wycenić koszty związane z przeglądami serwisowymi w okresie gwarancji, to prosimy o wskazanie co jak czas mają być wykonywane przeglądy serwisowe.

Odpowiedź:

Utrzymanie i obsługa urządzeń musi być zgodna z DTR i wytycznymi dostawców celem zapewnienia pełnej sprawności i dyspozycyjności urządzeń w okresie gwarancji.

Pytanie 8:

W SIWZ (strona 31) w punkcie 2.6. MEDYCZNE SYSTEMY ZASILAJĄCE znajduje się zapis: „Medyczne systemy zasilające zamontowane będą w kolejnym etapie w ramach wyposażenia obiektu.”. Prosimy o potwierdzenie, że instalację gazów medycznych w miejscu montażu medycznych jednostek zasilających należy zaślepić,

Odpowiedź:

Montaż medycznych systemów zasilających będzie prowadzona równoległe z instalacją gazów medycznych po niezbędnych jej odbiorach w stanie otwartym.

Pytanie 9:

W SIWZ (strona 31) w punkcie 2.6. MEDYCZNE SYSTEMY ZASILAJĄCE znajduje się zapis: „Medyczne systemy zasilające zamontowane będą w kolejnym etapie w ramach wyposażenia obiektu.”. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować prób instalacji na punktach poboru montowanych w jednostkach zasilających.

Odpowiedź:

Montaż medycznych systemów zasilających będzie prowadzona równolegle z instalacją gazów medycznych po niezbędnych jej odbiorach w stanie otwartym. W ofercie należy ująć próby instalacji na punktach poboru po zmontowaniu jednostek zasilających.


Pytanie 10:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zgodnie z Rozdziałem 10 SIWZ jeśli Wykonawca realizował inwestycję: Rozbudowę Zakładu Produkcyjnego Opraw Oświetleniowych, w skład której wchodziły roboty budowlane, instalacje sanitarne, sieci, instalacje elektryczne i roboty zewnętrzne przekraczające w sumie kwotę 3,0 mln oraz posiada na swoim koncie liczną realizację obiektów mieszkaniowych (razem z instalacjami) również na kwotę przekraczającą 3,0 mln?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający na podstawie powyższego doświadczenia uzna warunek za spełniony.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla Wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu

Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 17 sierpnia 2012 r.