

Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 3 września 2012 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu w trybie określonym w art. 70¹ i 70^{3-70⁵} Kodeksu cywilnego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami medycznymi budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile .

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:


Czy Zamawiający wykreślając z zakresu zadania – montaż zabudowy panelowej sal operacyjnych, wykreśla również montaż i dostawę drzwi systemowych ze stali kwasoodpornej do sal operacyjnych? Zamawiający musi mieć na uwadze, że drzwi są integralną częścią danego systemu. Dostawa samych drzwi czy innych podzespołów bez określenia technologii – wykończenia ścian, będzie prowadzić do zaferowania przez oferenta drzwi o standardowych rozwiązaniach niekoniecznie kompatybilnych z wybranym systemem zabudowy ścian.

Odpowiedź:

Montaż i dostawa drzwi systemowych ze stali kwasoodpornej do sal operacyjnych pozostaje w przetargu. Zamawiający posiada wiedzę, że drzwi są integralną częścią systemu, dlatego równolegle będzie uruchomiony II etap – wyposażenie, który to w tym zakresie będzie kompatybilny do przyjętej po rozstrzygnięciu przetargu oferty.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla Wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu



Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 3 września 2012 r.