

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu w trybie określonym w art. 70¹ i 70^{3-70⁵} Kodeksu cywilnego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami medycznymi budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile .

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:


W kosztorysach ofertowych brak następujących pozycji w zakresie instalacji sanitarnych m.in.:

- a) brak w instalacji c.t napełniania glikolem,
- b) w zakresie instalacji wod-kan oraz hydrantowej brakuje m. in. zestawu pompowego ZHTR 2E VMG5R-5, zaworu elektromagnetycznego i innych zaworów zaporowych żeliwnych,
- c) brak poręczy dla niepełnosprawnych do wc, umywalek, brodzików. siedzisk dla niepełnosprawnych do brodzika,
- d) w zakresie wentylacji: brak wentylatorów kanałowych KDRE 65, brak wentylatorów dachowych szt. 12, brak przepustnic.

Odpowiedź:

- a) proszę dodatkowo przyjąć napełnianie instalacji c.t. glikolem,
- b) zestaw hydroforowy ujęto w poz. 112 kosztorysu,
- c) wymienione elementy stanowią wyposażenie szpitala realizowane w kolejnym etapie,
- d) Zamawiający uzupełnia dokumentację dodając zestawienie wentylatorów, które należy ująć do wyceny.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla Wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu

Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 6 września 2012 r.