

Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 12 września 2012 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu w trybie określonym w art. 70¹ i 70³-70⁵ Kodeksu cywilnego na Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami medycznymi budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Piile.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zamawiający wskazał, że w ofercie należy wycenić orurowanie dla instalacji argonu takiego jak CO₂. Instalacja dwutlenku węgla ma być doprowadzona do sal operacyjnych zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego. Ponieważ na salach operacyjnych wykorzystuje się gazy medyczne, a argon jest gazem technicznym, prosimy o informację do czego będzie wykorzystywany argon?

Odpowiedź:

Argon wykorzystywany będzie do diatermii chirurgicznych do cięć w argonie.

Pytanie 2:

W odpowiedzi Zamawiający wskazuje, że należy wycenić tylko orurowanie dla instalacji argonu. Czy źródło argonu jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Nie – źródłem argonu będzie butla z reduktorem ciśnienia.

Pytanie 3:

Jeśli źródło argonu jest przedmiotem zamówienia, to prosimy o przekazanie projektu źródła oraz wskazanie lokalizacji dla źródła argonu.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 4:

W odpowiedzi Zamawiający wskazuje, że należy wycenić tylko orurowanie dla instalacji argonu. Czym należy zakończyć instalację argonu?

Odpowiedź:

Instalacja argonu będzie podłączona do kolumny chirurgicznej lub mostu chirurgicznego.

Pytanie 5:

Jeżeli Zamawiający wymaga, żeby wycenić instalację argonu w ofercie, prosimy o potwierdzenie, że instalację argonu należy wycenić w branży gazów technicznych, ponieważ argon jest gazem technicznym a nie medycznym.

Odpowiedź:

Tak – instalacje argonu należy wycenić w branży gazów technicznych.


Pytanie 6:

Zamawiający wskazał, że w ofercie instalację argonu należy uwzględnić także w skrzynkach zaworowo-manometrycznych. Ponieważ argon jest gazem technicznym a nie medycznym, prosimy o potwierdzenie, że instalacji argonu nie należy uwzględniać w skrzynkach zaworowo-manometrycznych dla gazów medycznych, lecz w oddzielnej skrzynce dla argonu, gdyż jest on gazem technicznym.

Odpowiedź:

Tak – potwierdzamy.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla Wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu

Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 12 września 2012 r.