

**Odpowiedzi udzielone w dniu 15.07.2015 r. do Ogłoszenia o przetargu z dnia
06.07.2015r.**

Dotyczy: **Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70¹ i art.70³ – 70⁵ Kodeksu
cywilnego na zadanie inwestycyjne pn.:**
**„Wykonanie instalacji teletechnicznych oraz dostawa, montaż i uruchomienie systemu
kontroli dostępu dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile”.**

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące
zapytania:

Pytania z dnia 10.07.2015r.

*Pytanie 1. W przedmiarze robót pojawia się pozycja: STWiOR p.kt ST-E.12 Montaż barier
podczerwieni, mikrofalowych i optycznych, bariera aktywna podczerwieni, wewnętrzna 79
szt. Prosimy o określenie wymaganego zasięgu i wysokości bariery.*

ODPOWIEDŹ: Zasięg i wysokość bariery odpowiednia do zabezpieczonego
pomieszczenia – dotyczy okien i drzwi oraz odległości pomiędzy potencjalnymi
miejscami nieuprawnionego wejścia.

Pytanie 2. Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

ODPOWIEDŹ: STWiOR został umieszczony na stronie internetowej.

*Pytanie 3. Prosimy o uzupełnienie legendy na rysunku T-18 (w opisie uwzględniony został
tylko jeden rodzaj czujnika, natomiast na rysunku zamieszczone zostały dwa rodzaje).*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z opisem do Ogłoszenia o
przetargu.

Pytania z dnia 13.07.2015r.

Pytanie 1. W ogłoszeniu do przetargu zamieszczonym w pliku ogłoszenie.pdf na Państwa stronie internetowej widnieje zapis w punkcie IV. Termin wykonania Zamówienia do 31.08.2015r. – z uwagi na dość rozległy zakres prac w stosunku do proponowanego terminu realizacji bardzo proszę o potwierdzenie lub poprawkę terminu realizacji prac.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga terminu realizacji zgodnie z wprowadzoną zmianą w dniu 13.07.2015r.

Pytania z dnia 14.07.2015r.

Pytanie 1. Uprzejmie prosimy o przesłanie załączników do SIWS w wersji edytowalnej na adres: xxxxxxxx@xxxxxx lub umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający umieścił załączniki w wersji edytowalnej na stronie internetowej.


CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Gabriela Wypięńska


PROKURENT

Justyna Lorenz

•ARS MEDICAL• Sp. z o.o.
64-920 PIŁA
Al. Wojska Polskiego 43
tel./fax 67/212-53-90
e-mail biuro@arsmedical.pila.pl
NIP: 764-25-46-414, REGON: 572069224