

**Odpowiedzi udzielone w dniu 30.07.2015 r.  
do Ogłoszenia o przetargu z dnia 06.07.2015r.**

**Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70<sup>1</sup> i art.70<sup>3</sup> – 70<sup>5</sup> Kodeksu cywilnego na zadanie inwestycyjne pn.:  
„Wykonanie instalacji teletechnicznych oraz dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile”.**

**Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:**

*Pytanie 1. Jakiego typu klapy zostaną zainstalowane w budynku przez obecnego wykonawcę budowlanego ?*

**ODPOWIEDŹ:** Klapy sterowane elektronicznie z centralki SAP i punktów ROP umieszczonych zgodnie z dokumentacją.

*Pytanie 2. Jaki będzie sposób zasilania, sterowania, oraz ilość siłowników zainstalowanych w klapach oddymiających ?*

**ODPOWIEDŹ:** Zasilanie elektryczne dostarczone przez Generalnego Wykonawcę. Ilość siłowników zależna od wielkości i ciężaru klap oddymiających.

*Pytanie 3. Czy projektant przewidział montaż stacji pogodowej dla bezpieczeństwa otwierania klap oddymiających ?*

**ODPOWIEDŹ:** Projektant przewidział wyposażenie klap oddymiających w czujnik deszczu.

*Pytanie 4. System kontroli dostępu. Czy system kontroli dostępu ma także zapewnić rejestrację czasu pracy pracowników ?*

**ODPOWIEDŹ:** Inwestor przewiduje, że system kontroli dostępu ma być zintegrowany z systemem rejestracji czasu pracy.

  
PREZES  
Zygmunt Malinowski