

Załącznik nr 14

Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu w obiekcie „Ars Medical” Sp z o.o w Pile.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W celu dopasowania infrastruktury do rosnących potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, personelu, osób odwiedzających jak i informacji, „Ars Medical” Sp. z o. o. zamawia opracowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu do wymienionych w Załączniku nr 16 pomieszczeń, z uwzględnieniem ich rozmieszczenia na przedstawionych w Załączniku nr 15 rzutach kondygnacji.

I. Wymagania techniczne dotyczące systemu kontroli dostępu:

- Nowoczesny system kontroli dostępu pozwalający na wykrycie wszystkich nieupoważnionych prób wejścia na chroniony teren.
- Kontrola dostępu zainstalowana zarówno na drzwiach zwykłych jak i ogniotrwałych firmy UNIMA i HORMANN (zgodnie z zestawieniem przedstawionym w Załączniku nr 17 - A- 25 i Załączniku nr 18 - A-26) , drzwi ryglowane elektro-zaczepami lub zworami elektromagnetycznymi.
- Czytniki kart/chipów lub przycisk przy drzwiach umożliwiające dostęp - zainstalowane z obu stron skrzydeł (dwustronna kontrola dostępu wejścia / wyjścia).
- System musi posiadać zasilanie awaryjne umożliwiając minimum 12 godzinną pracę w przypadku braku zasilania sieciowego.
- W przypadku zadziałania systemu PPOŻ., wskazane przez inwestora drzwi muszą się automatycznie odblokować.
- Możliwość zamontowania punktu kontroli dostępu w windzie dwustronnej (pomiędzy starym a nowym budynkiem), co umożliwi sterowanie dostępem do wyznaczonych kondygnacji (typ dźwigu: OE-2/165 - rok budowy 2014 ,Q=1650 kg/22 osoby, p=11/11 dojść, v=1m/s, - producent: EXWIND, ul. Usługowa 14, 64-100 Leszno)

- System przygotowany do współpracy z czytnikami o zwiększonym zasięgu (do 14 m), jednocześnie prosimy o ocenę zasadności zastosowania takiego rozwiązania do sterowania służą odbioru pacjenta na bloku chirurgicznym.
- Możliwość zamontowania w systemie kontroli dostępu dwóch punktów rejestracji czasu pracy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ewidencję i sterowanie systemami Kontroli Dostępu oraz Rejestracji Odbić Pracowniczych (RCP).

II. Wymagania dotyczące systemu Rejestracji Odbić Pracowniczych (RCP):

- rejestracja wejść, wyjść,
- rejestracja wyjść i powrotów prywatnych,
- rejestracja wyjść i powrotów służbowych,
- wydruki i zestawienia dotyczące w/w wejść i wyjść,
- zestawienie przepracowanych godzin pracownika w zakresie dnia, tygodnia, wskazanego okresu,
- możliwość wyeksportowania rejestru zdarzeń z pojedynczego punktu dostępu lub z systemu RCP do pliku umożliwiającego późniejsze zczytanie w posiadanym systemie IMPULS.

III. Minimalne wymagania funkcjonalne systemu Kontroli Dostępu (KD):

- System KD rejestruje wszystkie próby wejścia i wyjścia na kontrolowanym obszarze/obiekcie.
- System posiada możliwość stworzenia harmonogramu dostępu do chronionego obszaru z rozbiem na konkretne pomieszczenia, personel, godziny dostępu

IV. W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi montaż i uruchomienie systemu, zgodnie z przedstawionym poniżej wykazem licencji i sprzętu:

1.1 Minimalny wykaz licencji i sprzętu:

Lp.	Wykaz licencji i sprzętu stanowiących przedmiot zamówienia	Ilość	J.M
1.	Czytnik RCP	2	szt.
2.	Oprogramowanie	3	szt.
3.	Czytniki kart lub przycisk przy drzwiach	Min. 34	szt.
4.	System zasilania awaryjnego dla pojedynczych drzwi lub całej instalacji	Min. 1	szt.
5.	Zwora magnetyczna lub elektro zaczep w zależności od skrzydła i typu drzwi	Min. 19	szt.

2. W ramach montażu zostaną przeprowadzone następujące prace:

- 2.1 Montaż rygli i zaczepów na wyznaczonych skrzydłach.
- 2.2 Montaż czytników.
- 2.3 Montaż zespołu zasilającego.
- 2.4 Konfiguracja i parametryzacja systemu.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela pełnej gwarancji serwisowej na okres min. 36 miesięcy.

....., dnia 2015 r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentacji Wykonawcy