LP	NAZWA POMIESZCZENIA	[m]²	WYKOŃCZENIE PODŁÓG	WYKOŃCZENIE ŚCIANY
1	KLATKA SCHODOWA	23,9		
2	KOMUNIKACJA	207,6		
3	GABINET LEKARSKI	5,7		
4	GABINET LEKARSKI	15,6		
5	GABINET LEKARSKI	14,3		
6	GABINET LEKARSKI	15,1		
7	GABINET LEKARSKI	14,9		
8	GABINET LEKARSKI	14,8		
9	GABINET LEKARSKI	14,9		
10	GABINET LEKARSKI	14,5		
11	POM. PORZĄDKOWE	6,8		
12	WC MĘSKI	10,6		
13	WC DAMSKI	5,2		
14	GABINET LEKARSKI	2,7		
15	WC DLA OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,0		
16	GABINET LEKARSKI	15,3		
17	KLATKA SCHODOWA	25,5		
	SUMA	410,4		

UWAGA:
1. Pętlę sygnalizacyjną systemu sygnalizacji alarmu pożarowego wykonać przewodami YnTKSY 2x2x1,0
2. Wszystkie elementy systemu SAP i oddymiania montować za pomocą systemów mocowań dopuszczonych przez CNBOP lub posiadających wymagane odpowiednimi przepisami normy i aprobaty techniczne
3. Przed rozpoczęciem prac sprawdzić zgodność projektu z istniejącym rozkładem pomieszczeń
4. Kable typu HTKSH PH90 oraz HDGs prowadzić za pomocą systemów zamocowań odpornych na działanie ognia (zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm i wymaganiami producentów).
5. Przejścia przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych uszczelnić masą ognioodporna równą klasie odporności oddzielenia.
6. Kable ognioodporne mocować do konstrukcji budynku uchwytami z uwzględnieniem ilości prowadzonych przewodów.
7.Stosować wydzielone trasy dla kabli systemów SAP.

OZNACZENIA

- 1 - sygnalizator optyczno-akustyczny
- 1/ - czujka optyczna dymu
- 1/ - czujka optyczna dymu umieszczona w przestrzeni międzysufitowej
- 2 - wskaźnik zadziałania czujki
- CSP - centrala sygnalizacji pożaru w pom. monitoringu budynku istniejącego
- CSO - centrala systemu oddymiania w pom. monitoringu budynku istniejącego
- pętlowy element sterujący
- 1.1 - odcinająca klapa p.poż w kanale wentylacyjnym
- K 1.1 - siłownik w oknie oddymiającym
- 3 - liniowa czujka optyczna dymu na wys. 7,5m
- alarmowy przycisk oddymiania
- przycisk przewietrzania
- kamera systemu CCTV-wewnętrzna
- PPP 4 PEL -Punkt przywołania pacjenta
  -Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w:
  -1 gniazdo ogólne 16A/230V
  -2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
  -3 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego kat 6
- GPP -przycisk ppoż głównego wyłącznika prądu
- RG -rozdzielnia główna obiektu
- T1 - tablica elektryczna obszarowa

SPOSÓB ADRESOWANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

A22,23,B1 / TK/1/3 / h=0,3 / PEL
- Adres obwodu w szafie okablowania strukturalnego
- Obwód wyprowadzony z tablicy elektrycznej
- Tablica nr T1/nr obwodu (nr10)
- Wysokość zawieszenia elementu (liczac od podlogi)
- Oznaczenie elementu (PEL-punkt elektryczno-logiczny)

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR: Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polska 43, 64-920 Piła

TEMAT: Projekt rozbudowy Szpitala Ars Medical w Pile działka nr 26/23
I PIĘTRO-INSTALACJE TELETECHNICZNE

		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
AUTOR:	mgr Inż.Wesław Kapłon	ELEKTRYCZNA WKP/0385/PWOE/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr Inż.Ryszard Mikadecki	ELEKTRYCZNA 326/76/Pw	

BRANŻA:	DATA:	REV:	SKALA:	NR RYS.:
ELEKTRYCZNA	01.2012r.	01	1:50	T-3