



Rok założenia 1991

**Odpowiedzi udzielone w dniu 27.04.2015 r. na pytania z dnia 27.04.2015 r. do  
Zapytania Ofertowego z dnia 20.04.2015r.**

*Dotyczy: Zapytania Ofertowego na „Remont parkingu o powierzchni szacunkowej  
820 m<sup>2</sup> na działce nr 26/44, Al. Wojska Polskiego 43 w Pile, stanowiącej własność  
Ars Medical Sp. z o.o.”.*

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące  
zapytania:

*Pytanie 1. Kto pokrywa koszt utylizacji materiałów z rozbiórki.*

**ODPOWIEDŹ: Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki pokrywa Wykonawca.**

*Pytanie 2. Proszę o podanie planowanej grubości podbudowy pod nawierzchnię z kostki  
betonowej.*

**ODPOWIEDŹ: Konstrukcja nawierzchni winna być wykonana następująco:**

- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- podbudowa z tłuczni z gruzobetonu grubości 15 cm
- podsypka cementowa – piaskowa 1:4, grubości 5 cm
- kostka betonowa typu „H” 8 cm szara, linie czerwone

*Pytanie 3. Jaki jest przewidziany zakres określony w zapytaniu jako : „Oczyszczenie sieci odwodnienia”.*

**ODPOWIEDŹ:** Przewiduje się oczyszczenie istniejących studzienek, czyszczenie sieci podziemnej do studzienki zbiorczej zlokalizowanej na granicy strefy, regulacja wpustów.

*Pytanie 4. Czy wystąpią roboty ziemne zmieniające rzędne istniejące?*

**ODPOWIEDŹ:** Tak. Przewiduje się wykonać zjazd w kierunku ul. Lotniczej o długości około 15 m o pochyleniu około 3,5 % do granicy działki do rzędnej chodnika przy ul. Lotniczej.

  
PREZES MIAST  
Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego dnia 27-04-2015 r.